

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-SE.ПБ37.В.00234/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Россия, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495)775-15-10, факс (495)775-15-10.

№ 0010950

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Saint-Gobain Ecophon AB» (Швеция).
Адрес: Швеция, Box 500, S-26061 Hyllinge, Sweden.
Телефон +4642179900, факс +4642225929.

Филиалы изготовителя: см. Приложение.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели Ecophon Hygiene отделочные звукопоглощающие из стекловолокна для подвесных потолков и стен помещений, марок: Clinic**, Clinic**/Tech, Performance Plus*, Performance Baffle, Performance Wall, Performance Care Wall, толщиной 15÷60 мм, с лицевой поверхностью различных цветов, плотностью 58÷78 кг/м³, с содержанием органических веществ по массе 7-8%, где ** - обозначает тип и конфигурацию кромки панели. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 23.14.12.140

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 39 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: №№ 7026/РС, 7027/РС от 25.12.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4016-АОП от 15.10.2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.12.2019 по 24.12.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия