

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-SE.ПБ37.В.00233/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010949

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Россия, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495)775-15-10, факс (495)775-15-10.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Saint-Gobain Escophon AB» (Швеция).
Адрес: Швеция, Box 500, S-26061 Hyllinge, Sweden.
Телефон +4642179900, факс +4642225929.

Филиалы изготовителя: см. Приложение.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели отделочные подвесных потолков и стен помещений для звукопоглощения Escophon, серий: Focus**, Focus**/Tech, Industry**, Industry**/Tech, изготовленные из стекловолокна с лицевой поверхностью различных цветов, толщиной 15÷50 мм, плотностью 54-110 кг/м³ и содержанием органических веществ по массе 7,0-9,5%, где **- обозначает тип (А-Z) и конфигурацию кромки панели (Т15, Т24, Т35). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 23.14.12.140

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 39 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: №№ 7024/РС, 7025/РС от 25.12.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4016-АОП от 15.10.2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.12.2019 по 24.12.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия